

1790.24

Krosno, dnia 2024-01-04



**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Krośnie**  
ul. Kisielewskiego 12  
38 – 400 Krosno  
tel. 43-219-42  
psse.krosno@sanepid.gov.pl  
PSK. 9020.1.16.2024

**Urząd Miejski w Dukli**  
Wydział ..... 01 .....  
Wpł. 2024 -02- 12  
Ilość załączników..... - .....  
Podpis.....

## D E C Y Z J A

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie** działając na podstawie:

1. art. 4 ust.1 pkt. 1 art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r., poz. 338 z późn.zm.),
2. art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn.zm.),
3. art.12 ust 1, ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023r., poz. 537),
4. § 3, §5, §21 ust.1 pkt 1, ust. 8 § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II półrocze 2023r. z Wodociągu Sieciowego w Mszanie pobranych w dniach:  
- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową w Dukli Sp. z o.o. Dukla, ul. Parkowa 5;  
**2023-09-06** - z punktu pobrania blok mieszkalny nr 45/4 w Mszanie (sprawozdania z badań nr 457/DW/HK/A/2023, 457/DW/HK/NA/2023 z dnia 2023-09-13)- badanie wykonał Oddział Laboratoryjny PSSE w Krośnie

stwierdza,

**że woda z Wodociągu w Mszanie jest przydatna  
do spożycia przez ludzi**

## U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie na podstawie sprawozdania z badania wody przedłożonego przez Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową w Dukli Sp. z o.o., 38-450 Dukla, ul. Parkowa 5 stwierdza, że badanie jakości wody wykonane zostało zgodnie z ustalonym harmonogramem próbek wody na II półrocze 2023

Badania próbek wody wykazały, że jakość wody:

-w zakresie wymagań i parametrów mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 w części A i C spełnia wymagania określone do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2017r., poz. 2294),  
- w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 w części C i D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) - woda jest zdatna

do spożycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne w części A i C załącznika nr 1 do rozporządzenia, chemiczne w części C określone załączniku nr 1.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) – program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody uzyskane w ramach wewnętrznych kontroli jakości wody przeprowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o., 38-450 Dukla ul. Parkowa 5 - tut. Inspektor Sanitarny stwierdził, że jakość wody spełnia wymagania cyt. Rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie w oparciu o § 21 ust.1, pkt 1, ust. 8 w/w rozporządzenia na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w punktach zgodności, stwierdza przydatność wody do spożycia oraz informuje właściwego **burmistrza**(wójta, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z Wodociągu Sieciowego w Mszanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie wydał okresową ocenę jakości wody na podstawie § 22 niniejszego rozporządzenia.

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023r., poz.537) w art. 12 ust. 5 zobowiązuje **burmistrza do informowania mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu.**

Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie Strony jest prawomocność i ostateczność decyzji.

Otrzymują:

1. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o., 38-450 Dukla, ul. Parkowa 5;
2. Burmistrz Gminy Dukla, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11;
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16;
4. A/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KROŚNIE  
*Ewa Szybiłtecka*  
mgr Ewa Szybiłtecka